



EK-megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: **JAGA NV**
Verbindingslaan Z/N, B-3590 Diepenbeek, Belgium

Forgalmazó: ARLI Magyarország Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 269.

A termék neve: **MINI CANAL (Minicsatorna)**

A termék rendeltetési célja: Épületek fűtőrendszereibe építhető be.

A ventilátor nélküli padlókonvektor egy hőleadó egységből, konzolokból, egy hidegsajtolt kerettel, rögzítő fülekkel és szintező csavarokkal ellátott házból és egy takarórácsból áll. A hőleadó egység: Low H2O (=alacsony víztartalmú) fűtőelem, osztályozási száma: CPA/204/2002 28.22.11/7322.1.

A Low H2O fűtőelem teljesítménye az EN 442-1:1996/A1:2003 szabványnak megfelel.

Az értékelést és ellenőrzést végző bejelentett szervezet neve és azonosító száma:
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT)
Nyilvántartási száma: 1623
Tanúsítvány száma: Certita/PB/GC/2010/RC/203

A gyártó minőségbiztosítási rendszere megfelel az ISO 9001 előírásainak, környezetközpontú irányítási rendszere az ISO 14001 előírásainak.

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálatlaltal igazoltan megfelel:

A hőleadó egység elemei:

Vörösréz cső: CUPROCLIMA / DIN 1754, DIN 17671

Alumínium lamellák: EN 573-3, EN 485-2, EN 485-3, EN ISO 6506-1, DIN 29850, EN 8006

Horganyzott lemezek: EN 10143

Bevonatolt acéllemez: EN 10327


Forrasztanyag: DIN EN 29453, ISO 9453, ISO 3677

Különleges használati feltételek:

A termék a termékhez csatolt szerelési útmutató alapján építhető be, és kizárólag rendeltetésszerűen üzemeltethető. A készüléket kizárólag szakképzett és üzembe helyezésre jogosult szerelő építheti be. A fűtővíz minőségére a VDI 2035 előírás követelményei a mértékadók.

E megfelelőségi nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

ARLI Magyarország Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 269.
Telefon: (06-1) 453-3712-41


Rényi Zsolt
ügyvezető
ARLI Magyarország Kft.